



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИШИМСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ  
ПРОКУРАТУРА

ул. Гагарина, д. 69, г. Ишим,  
Тюменская область, Россия, 627750

*Документ № 15488/2020*

Директору МАУ ДО «Детская  
школа искусств»

Габышевой Я.Б.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
**об устранении нарушения закона**

Ишимской межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры Тюменской области в МАУ ДО «Детская школа искусств» проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены существенные нарушения.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" требования пожарной безопасности – это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" обязанности по соблюдению требований пожарной безопасности, содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допущения их использования не по назначению возлагаются на руководителей организаций.

На момент проверки в здании МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Ишима, расположенном в г. Ишиме Тюменской области по ул. Уральская, 26 А, допущены следующие нарушения требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

В соответствии с п. 24 Правил руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

АБ № 028781

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  
ВХОДНЫЙ № 56 от 03.11.2020

На момент проверки в здании МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Ишима в нарушение п. 24 Правил отсутствует акт испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше.

Указанные нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц в случае возникновения пожара.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 22, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление по существу выявленных нарушений федерального законодательства, с участием сотрудника межрайонной прокуратуры. О времени и месте рассмотрения представления письменно известить межрайонного прокурора.
2. Незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений закона.
3. За допущенные нарушения закона решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить Ишимскому межрайонному прокурору в установленный законом месячный срок с момента его поступления (с приложением копии приказа о наказании).

Межрайонный прокурор  
старший советник юстиции



С.Ф. Антушев