



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ИШИМСКАЯ
МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Гагарина, д. 69, г. Ишим,
Тюменская область, Россия, 627750

Директору МАУ ДО «Детская школа искусств»

Габышевой Я.Б.

ул. Уральская 26а, г. Ишим,
Тюменская область.

12.04.2018 № 1-4596-2018/528

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений закона

Ишимской межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры Тюменской области от 27.03.2018 № 7-35-2017 совместно с сотрудниками МОНД и ПР № 4 УНД ГУ МЧС России по Тюменской области (далее-сотрудники МЧС) проведена проверка в МАУ ДО «Детская школа искусств», в части исполнения законодательства о противопожарной безопасности.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- ФЗ о требованиях пожарной безопасности) принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, что закреплено в ст. 1 вышеуказанного закона.


Установлено, что МАУ ДО «Детская школа искусств» эксплуатируется объект капитального строительства, расположенный по адресу: г. Ишим, Уральская 26а, (далее-объект).

В ходе проведенной проверки, установлено, что двери, расположенные в лестничных клетках, не оборудованы приспособлением для самозакрывания (Осн. п. 4.2.7 СП 1.13130.2009; пп. «г» п. 36 Правил противопожарного режима в РФ).

В ходе обследования МАУ ДО "Детская школа искусств" г. Ишима, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 41, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- второй этаж здания не имеет двух эвакуационных выходов. (Осн. п. 8.1.11 СП 1.13130.2009).

Указанные нарушения требований противопожарной безопасности создают непосредственную угрозу жизни и здоровья граждан, а также препятствия для эвакуации граждан и ликвидации пожара в МАУ ДО «Детская школа искусств», расположенная по адресу: г. Ишим, ул. Уральская 26а.



АБ № 023254

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Ишимской межрайонной прокуратуры, заранее уведомив межрайонного прокурора о дате, времени и месте рассмотрения представления.

2. Устранить допущенные нарушения требований пожарной безопасности в кратчайшие сроки.

3. По результатам рассмотрения представления решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих, о результатах, принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме с приложением копий приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности.

Межрайонный прокурор
старший советник юстиции



Е.В. Кондрашкин