

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств» города Ишима**

ул. Уральская, д.26а, г. Ишим, Тюменская обл., 627755, тел./факс (34551) 6-53-07, 6-53-38, E-mail: dshiishim@yandex.ru
ОГРН 1147232050283, ИНН 7205026676, КПП 720501001

24.04.2018 № 49

На № 1-459в-2018/528 от 12.04.2018

Ишимская межрайонная прокуратура
Межрайонному прокурору,
старшему советнику юстиции
Е.В. Кондрашкину

Об устранении нарушений закона

Уважаемый Евгений Вениаминович!

На Ваше представление от 12.04.2018 № 1-459в-2018/528 об устранении нарушений закона в части исполнения законодательства о противопожарной безопасности в МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима проведены следующие мероприятия:


1. Представление рассмотрено 20.07.2017 в присутствии помощника прокурора Ракитина Дмитрия Алексеевича.
2. В здании МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима по ул. Уральская, 26а двери, расположенные в лестничных клетках, оборудованы приспособлением для самозакрывания.
3. В здании МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима по ул. Ленина, 41 выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выраженные в отсутствии двух эвакуационных выходов на втором этаже здания. Данное нарушение устранить в настоящее время не предоставляется возможным по следующим причинам:
 - здание МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима по ул. Ленина, 41 является объектом культурного наследия «Дом купца Тюхова И.Ф.»;
 - согласно п. 3.2.3. Охранного обязательства пользователя объектом культурного наследия от 24.11.2009 № 237 «Без специального разрешения Госоргана не производить перестроек и переделок здания (как снаружи, так и внутри), его конструктивных и декоративных элементов»;
 - в настоящее время направлено письмо в Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области о выдаче разрешения на приведение здания МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима по ул. Ленина, 41 в соответствие с противопожарными требованиями.
4. По результатам рассмотрения представления привлечена к дисциплинарной ответственности ответственный за противопожарное состояние учреждения Пронякина Юлия Николаевна.

*принято 16.04.18
помощник прокурора
Сазанова Е.С.
Вар*

Приложение:

1. Фото дверей, расположенных в лестничных клетках в здании МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима по адресу: г. Ишим, ул. Уральская, 26а.
2. Копия приказа МАУ ДО «ДШИ» г. Ишима от 20.04.2018 № 11 к «О наложении дисциплинарного взыскания на Пронякину Ю.Н.» - на 1 л. в 1 экз.
3. Копия письма в Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области от 23.04.2018 № 48.

Директор



Я.Б. Габышева